




CITEL

Type 1+2+3 交流电源电涌保护器

DAC1-13VGS-10-320



- ▶ Type 1 + 2 + 3 交流电涌保护器
- ▶ VG 技术
- ▶ In : 20 kA
- ▶ Iimp : 12.5 kA(10/350μs)
- ▶ 无泄漏电流
- ▶ 可插拔模块
- ▶ 遥信告警可选
- ▶ 优化TOV耐受性能
- ▶ 符合EN 61643-11, IEC 61643-11 和 UL1449 ed.3 标准



电气参数

SPD 类型	IEC	1+2+3
最大持续工作电压	Uc	320 Vac
交流		
暂时过电压 (TOV) 特性 - 5 秒	UT	335 Vac 耐受
耐受模式		
暂时过电压 (TOV)特性 - 120 min	UT	440 Vac 耐受
耐受模式或安全分断		
残流		
剩余电流	Ipe	无
续流	If	无
标称放电电流	In	20 kA
15 x 8/20 μs 冲击		
最大放电电流	Imax	50 kA
每极最大耐受@8/20 μs		
冲击电流	Iimp	12.5 kA
每极最大耐受@10/350 μs		
冲击电流 N/PE	Iimp N /PE	50 kA
每极最大耐受@10/350 μs		
复合波试验 (GB/T18802.11)	Uoc	6 kV
III类试验: 1.2/50μs - 8/20μs		
比能量	W/R	40 kJ/ohm
单极耐受-10/350μs		
电压保护水平	Up	1.5 kV
残压	Up-5kA	0.9 kV
@5kA (8/20 μs)		
额定短路电流	Iscrr	50 000 A

机械特性



CITEL

Type 1+2+3 交流电源电涌保护器

DAC1-13VGS-10-320

放电技术		VG技术 (MOV+GSG)
SPD 结构		三相+零线
连接网络		螺纹端子: 2.5-25 mm ² (极限35 mm ²)
形式		可插拔模块
安装方式		35mm标准DIN安装
外壳材料		热塑性材料, 符合UL94 V-0
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20
过载故障模式		脱离电网 (脱扣动作)
失效指示		1机械故障指示
备用组件		MDAC1-13VG-320
通信告警		通信转换触点信号输出
通信接线		1.5 mm ² max.
通信最大负载电流/电压		250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 3 A (DC)
产品尺寸		如图示
推荐后备保护器		
热脱扣装置		内置
接地故障断路器		S型或延迟型
后备保护器		gG 125 A - 315 A
标准		
符合标准		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 ed.5 / GBT18802.11
认证		KEMA
产品编号		
821730321		

